

Lapelland Finland Oy rakentamislupa

Tekninen lautakunta 19.08.2025
21/10.03.00.01/2022

Valmistelija Timo Aitto-oja

Esittelijä rakennustarkastaja Timo Aitto-oja

Lapelland Oy on jättänyt rakentamislupahakemuksen teollisuushallin rakentamiseksi Leiviskänkankaan teollisuusalueelle kortteli 202, tontille 11, tilalle Talotehdas 630-402-5-67-M
Hallin kokonaisala on 3680 m² ja tilavuus 33 900 m³. Paloluokka on P30, palovaaralisuusluokka 1 ja suojaustaso 2 + alkusammutuskalusto.
Suojaustaso 2 tarkoittaa automaattista paloilmoitinjärjestelmää, josta on yhteys Hälytyskeskukseen (Häke).
Väestösuojana käytetään 200 m päässä olevaa ruokalan 60 m² kokoista Teollisuushalli Oy omistamaa väestönsuojaa, josta Lapelland Oy ja Teollisuuhalli Oy tekevät käyttösopimuksen.
Halli on lämmin ja siitä tulee yhteys kylmään varastohalliin.
Halliin tulee sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät.

Esittelijä rakennustarkastaja Timo Aitto-oja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää rakentamisluvan hakemusen mukaisesti.

Päätös